

經濟部標準檢驗局

地址：台北市濟南路1段4號 電話：(02)23431700(代表號) 電話傳真：(02)23921441

試驗報告

申請號碼：90300008421

受理日期：90年11月22日

簽發日期：90年12月05日

申請者：全捷管業有限公司

地址：台北市士林區德行東路213號1樓

測試類別：委託試驗

品名：1號PVC被覆柔韌金屬管

規格：(空白)

型號：(空白)

上項產品經本局 第六組 試驗，結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對受測樣品負責。

本報告含附頁共 2 頁，不得自行更改或摘錄使用。

副本

第六組組長
黃來和
(4)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗紀錄表

申請號碼：90300008421
頁次：共1頁，第1頁

申請者：全捷管業有限公司
品名：1號PVC被覆柔韌金屬管
規格：(空白)
受理日期：90年11月22日

型號：(空白)
完成日期：90年12月04日

試 驗 項 目	試 驗 結 果
PVC被覆 耐水 低溫繞扭 加熱繞扭 耐燃性	表面無異狀 管內無水浸入 表面無異狀 表面無異狀 火燄自然熄滅
試驗說明： 依CNS 6101試驗。	

副本